

Előterjesztés

Üröm Cigány patak mederhelyreállítás, partfal megerősítés

Tisztelt Képviselőtestület!

Néhány évvel ezelőtt vis maior pályázat keretében mederrendezés és partfal megerősítés történt a pataknak a Doktor utca és Patak utca végével egy vonalban lévő szakaszán, melyre tervek is készültek. A mederben gabion keresztbordák kerültek kiépítésre lassítva a víz sebességét, továbbá gabion hálós megerősítés a patak partfalán.

Az idei nyári 1-2 rendkívüli nagy esőzés viszont ismét nagy károkat okozott a Cigánypatak ezen területén is, elmosott egy gabionhálós keresztgátat és a partfalat is elkezdte lebontani.

A korábbi tervezővel és kivitelezővel helyszíni bejárást tartottunk, ahol megállapításra került, hogy a végleges megoldást az jelenthetné, ha egy több ezer m³-es tározót alakítanánk ki a patak mentén a lehető legfőbb szakaszon, mely pufferként működne. Sajnos erre alkalmas területet nem találtunk a helyszínen, ezért a tervező azt javasolta, hogy az árvíz által elmosott gabion keresztbordák helyreállításán, átalakításán kívül még 3 új gát kerüljön a patak mederbe.

MAX-Er Building Kft.-től (korábbi kivitelező) a fenti munkák elvégzésére 1.670.000.- Ft-Áfa árajánlatot kaptuk.

Javaslom a kivitelező ajánlatának elfogadását a munkák megrendelését.

Kérem T. Képviselőtestületet döntsön az előterjesztésben foglaltakról!

Üröm, 2023. 09. 22.

Laboda Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete... szavazattal úgy határozott, hogy:

- 1.) A Cigánypatak mederhelyreállítási és partfal megerősítési munkáival kapcsolatos előterjesztést megismerte.
- 2.) Támogatja az árvíz által elmosott gabion keresztbordák helyreállításán, átalakításán kívül még 3 új gát kiépítését a patak mederben.
- 3.) Elfogadja a Max-ER Building Kft. kivitelezési munkákra benyújtott árajánlatát. Az ajánlat összege: 1.670.000.-Ft + Áfa.
- 4.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, jegyző